

Specyfikacja Techniczna

dla zadania pn.:

„Bieżąca konserwacja oświetlenia mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w km 0+024 w miejscowości Krościenko”

Konserwator zobowiązuje się na zlecenie PZD do świadczenia usług, zwanych dalej Usługami, polegających na:

1. Bieżącej konserwacji oświetlenia mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w km 0+024 w miejscowości Krościenko, poprzez utrzymywanie jej w stanie zapewniającym ciągłość pracy, diagnozowaniu nieprawidłowości w pracy tej instalacji oraz jej awarii (uszkodzeń), a także wykonywaniu w razie konieczności jej napraw.
2. Konserwator zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą starannością, w sposób zgodny z postanowieniami Umowy i obowiązującymi przepisami oraz aktualną wiedzą techniczną.
3. Konserwator niezwłocznie zawiadomi telefonicznie PZD, na nr tel. (18) 266-28-88, o każdej dostrzeżonej przez siebie nieprawidłowości w pracy czy awarii (uszkodzeniu) oświetlenia, o którym mowa wyżej, jak i o wszelkich okolicznościach mogących przeszkodzić w prawidłowym świadczeniu Usług.
4. PZD będzie zawiadamiał Konserwatora telefonicznie, na podany numer telefonu, o nieprawidłowościach w pracy czy awarii (uszkodzeniu) oświetlenia, o którym mowa wyżej, jak i o konieczności przeprowadzenia każdej naprawy wspomnianego oświetlenia.
5. W przypadku stwierdzenia przez Konserwatora lub pracowników PZD wystąpienia brakującej sprawności części lub całości oświetlenia należy niezwłocznie zdiagnozować nieprawidłowości w pracy tej instalacji przez Konserwatora oraz w terminie do 3 dni roboczych przedłożyć do tutejszego Zarządu wykaz brakującego oświetlenia lub innych elementów instalacji elektrycznej z podaniem dokładnych ich

opisów w celu ich zakupu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. W tym celu Konserwator wypełni protokół sprawności oświetlenia wg załączonego wzoru.

6. Konserwator w terminie do 3 dni roboczych po otrzymaniu od PZD zakupionych materiałów /potwierdzone protokołem przekazania materiałów/ będzie wykonywał wymianę opraw oświetleniowych lub naprawy instalacji elektrycznej.
7. Konserwator wypełnia również protokół sprawności oświetlenia (wg załączonego wzoru) po każdym okresie rozliczeniowym tj. między 20 a 25 dniem każdego miesiąca, w miesiącu grudniu między 20 a 23.12.2019
8. Za w/w usługi Konserwator będzie otrzymywał wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne.
9. Podstawą wystawienia faktury, za każdy okres rozliczeniowy, będzie dostarczenie protokołu sprawności oświetlenia (jak w pkt. 7) oraz protokół odbioru robót za ten okres.
10. Umowę zawiera się z Konserwatorem na okres od dnia zawarcia umowy do 23.12.2020.
11. W ramach zadania Konserwator wykona okresowy przegląd instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z protokołem ochrony przeciwporażeniowej – 1 raz na rok do 23.12.2020.
12. Konserwator odpowiada za BHP wszystkich pracowników wykonujących czynności związane z konserwacją oświetlenia.
13. Konserwator zapewni we własnym zakresie narzędzia i sprzęt do obsługi prawidłowej konserwacji oświetlenia.
14. PZD udostępni Konserwatorowi schematy powykonawczej instalacji elektrycznej obiektu mostowego.